

TABELLE VALORI BIOGAS INTERSTIZIALI MISURATI NEI PIEZOMETRI DELLA DISCARICA RSU DI RIVA PRESSO CHIERI

08/01/2021							
Temp. Atm. C°	3,2	Press. Atm. Mbar	984				
	Press. Int. Mbar	LEL%	CH4 %	CO2 %	O2 %	H2S ppm	CO ppm
PN1	0,00	0,00	0,0	0,9	19,8	0	0
PN2	0,00	0,00	0,0	1,5	19,5	0	0
PN3	0,00	0,00	0,0	3,7	11,3	0	0
PN4	0,00	0,00	0,0	8,4	7,5	0	0
SN	0,00	0,00	0,0	0,7	21,0	0	0
SC	0,00	0,00	0,0	4,6	16,2	0	0
S6	0,00	0,00	0,0	3,1	16,9	0	0
SH	0,00	0,00	0,0	2,7	17,5	0	0
SF	0,00	0,00	0,0	4,2	16,7	0	0
SL	0,00	0,00	0,0	3,0	17,1	0	0

22/01/2021							
Temp. Atm. C°	4,6	Press. Atm. Mbar	973				
	Press. Int. Mbar	LEL%	CH4 %	CO2 %	O2 %	H2S ppm	CO ppm
PN1	0,00	0,00	0,0	1,0	19,1	0	0
PN2	0,00	0,00	0,0	1,4	18,0	0	0
PN3	0,00	0,00	0,0	3,8	12,0	0	0
PN4	0,00	0,00	0,0	8,6	7,3	0	0
SN	0,00	0,00	0,0	0,6	21,1	0	0
SC	0,00	0,00	0,0	4,5	15,9	0	0
S6	0,00	0,00	0,0	3,3	16,1	0	0
SH	0,00	0,00	0,0	2,9	17,0	0	0
SF	0,00	0,00	0,0	4,0	16,3	0	0
SL	0,00	0,00	0,0	3,1	17,2	0	0

05/02/2021							
Temp. Atm. C°	7	Press. Atm. Mbar	952				
	Press. Int. Mbar	LEL%	CH4 %	CO2 %	O2 %	H2S ppm	CO ppm
PN1	0,00	0,00	0,0	3,1	16,1	0	1
PN2	0,00	0,00	0,0	5,2	15,0	0	1
PN3	0,00	0,00	0,0	8,3	13,2	0	1
PN4	0,00	0,00	0,0	10,7	12,3	0	1
SN	0,00	0,00	0,0	2,1	18,0	0	1
SC	0,00	0,00	0,0	0,9	20,0	0	1
S6	0,00	0,00	0,0	2,0	17,1	0	1
SH	0,00	0,00	0,0	1,8	17,9	0	1
SF	0,00	0,00	0,0	3,0	16,0	0	1
SL	0,00	0,00	0,0	1,9	17,8	0	1

TABELLE VALORI BIOGAS INTERSTIZIALI MISURATI NEI PIEZOMETRI DELLA DISCARICA RSU DI RIVA PRESSO CHIERI

19/02/2021							
Temp. Atm. C°	12,3	Press. Atm. Mbar	983				
	Press. Int. Mbar	LEL%	CH4 %	CO2 %	O2 %	H2S ppm	CO ppm
PN1	0,00	0,00	0,0	3,0	16,2	0	0
PN2	0,00	0,00	0,0	5,3	14,8	0	0
PN3	0,00	0,00	0,0	8,7	13,3	0	0
PN4	0,00	0,00	0,0	11,0	11,9	0	0
SN	0,00	0,00	0,0	2,0	17,8	0	0
SC	0,00	0,00	0,0	1,1	20,0	0	0
S6	0,00	0,00	0,0	2,3	17,0	0	0
SH	0,00	0,00	0,0	1,7	18,0	0	0
SF	0,00	0,00	0,0	3,3	15,9	0	0
SL	0,00	0,00	0,0	1,8	17,8	0	0

05/03/2021							
Temp. Atm. C°	15,1	Press. Atm. Mbar	987				
	Press. Int. Mbar	LEL%	CH4 %	CO2 %	O2 %	H2S ppm	CO ppm
PN1	0,00	0,00	0,0	2,7	17,3	0	1
PN2	0,00	0,00	0,0	3,1	15,0	0	1
PN3	0,00	0,00	0,0	5,8	12,6	0	1
PN4	0,00	0,00	0,0	9,8	10,1	0	1
SN	0,00	0,00	0,0	0,8	20,8	0	1
SC	0,00	0,00	0,0	2,3	18,0	0	1
S6	0,00	0,00	0,0	1,1	18,6	0	1
SH	0,00	0,00	0,0	3,4	16,6	0	1
SF	0,00	0,00	0,0	2,7	16,9	0	1
SL	0,00	0,00	0,0	1,9	17,3	0	1

19/03/2021							
Temp. Atm. C°	6,1	Press. Atm. Mbar	979				
	Press. Int. Mbar	LEL%	CH4 %	CO2 %	O2 %	H2S ppm	CO ppm
PN1	0,00	0,00	0,0	2,6	17,8	0	1
PN2	0,00	0,00	0,0	3,0	15,5	0	1
PN3	0,00	0,00	0,0	5,1	12,6	0	1
PN4	0,00	0,00	0,0	8,7	11,0	0	1
SN	0,00	0,00	0,0	0,7	20,3	0	1
SC	0,00	0,00	0,0	2,4	17,8	0	1
S6	0,00	0,00	0,0	1,1	18,8	0	1
SH	0,00	0,00	0,0	3,5	16,4	0	1
SF	0,00	0,00	0,0	2,4	17,1	0	1
SL	0,00	0,00	0,0	1,8	17,3	0	1